

Zakopane, 29.11.2023r.

wszyscy potencjalni Oferenci

W związku z pytaniami Oferentów oraz ze zmianami dotyczącymi postępowania nr ZA/INW/23/1 pn.: „Dostawa i montaż pomp ciepła w obiekcie Zjazd Górski Kuźnice”, Spółka POLSKIE TATRY S. A. odpowiada na poniższe pytania:

- 1) Czy dopuszczacie zastosowanie pomp ciepła innego producenta niż w projekcie, które spełniają wymagania określone w SIWZ?

Odp. Tak, dopuszczamy innego producenta niż w projekcie.

- 2) W dołączonych załącznikach występują dwie maszynownie d1,d2, czy oznacza to, że pod uwagę montażu brane są 2 układy kaskadowe po 4 sztuki pomp ciepła każdy, czy jeden układ po 4 sztuk pomp ciepła?

Odp. Pod uwagę brany jest jeden układ z 4 sztukami pomp ciepła. Dołączone maszynownie to d1: schemat hydrauliczny, d2: rzut piwnic.

- 3) Z jakiego materiału wykonany jest istniejący rozdzielacz? Czy jego rozbudowa wymaga wspawania dodatkowych zaworów? Jakiej jest średnicy. Prosimy o zdjęcia pozwoli nam to oszacować koszty.

Odp. Istniejący rozdzielacz wykonany jest z metalu i wymaga wspawania. Zapraszamy na wizję lokalną w celu zapoznania się z miejscem dostawy i montażu pomp ciepła.

- 4) Gdzie się znajduje wymiennik płytkowy nie ma go na projekcie, prosimy również o zdjęcia.

Odp. Wymiennik płytkowy znajduje się w pomieszczeniu kotłowni. W celu oględzin zapraszamy na wizję lokalną.

- 5) Czy dopuszczacie montaż pomp ciepła rurami PP wzmocnionymi równoważnymi z rurami karbowanymi INOX.?

Odp. Tak dopuszczamy.

- 6) Prosimy o przesłanie pliku Kosztorys zerowy w innym pliku niż obecnie, nie możemy go otworzyć.

Odp. Kosztorys zerowy w formacie pdf jest załącznikiem do SIWZ na stronie : <http://bip.polskietatry.pl/zamow/zppow30000euro/2023/251-siwz-nr-za-inw-23-1-pn-dostawa-i-montaz-pomp-ciepła-w-obiekcie-zajazd-gorski-kuznice>

Zapraszamy do składania ofert.

POLSKIE TATRY S.A.
Kierownik Działu Obsługi
Technicznej, Inwestycji i Zaopatrzenia
.....
podpis